UWAGI:
- Liczba otworów wykonać bednarką oscylowaną Fe24 30x4 w odległości 1m
od burtownicy, na granicach nie mniej niż 0,5 m.
- Zwody poziome wykonać drutem Fe24 ø8 mocowanym na wspornikach dachowych betonowych.
- Przejścia dylatacyjne wykonać przewodami w izolacji wysokonapięciowej z polietylenu usieciowanego i półprzewodzącego
ekranu uziemionego.
- Należy wykonać metaliczne połączenia pomiędzy zwodami poziomymi a przewodami odprowadzającymi.
- W miejscach połączeń pomiędzy zwodami odprowadzającymi a złączem stosować zacisk probiercze montowane w puszcze
pomiarowej.
- Rozpiska urządzenia ochrony, naszły zamiar, chronić izolacji odgromowymi
o wysokości dobranej do obiektu chronionego, a przy zbliżeniach z chronionymi urządzeniami stosować maszty ze zwodami izolowanymi

Legenda:
- uziom otokowy z fundamentowy Fe24 30x4
- zwód poziomy dla dymniaków ø 8
- złącze kontrolne na stalowej budowie
- zwód pionowy Fe24 ø10mm, 0,8 m 25W 50 pod tynk.
- uchwyt uniwersalny
- głów odgromowy kompletny

połączyć z istn. z uziomem otokowym

uziomowy bus. #10

wentylator

zwody poziome połączyć z istniejącą instalacją odgromową hali produkcyjnej

przejście dylatacyjne na połowie

połączyć z istn. z uziomem otokowym

Inwestor:	Firma Inwestycyjna Piotrkowska 104/106, Budynek 104, Piętro 2, 90-926 Łódź
Temat projektu:	Budowa hali produkcyjno-magazynowej ul. A. Mickiewicza 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Nazwa rysunku:	Instalacja fotowoltaiczna 30 kW Rzut dachu Instalacja odgromowa
Nazwa pliku:	123456.dwg
Data:	12.2018
Projektant:	mgr inż. Jan Kowalski nr upr. 123/456/789
Rzeczoznawca:	
Nazwa obiektu:	Instalacja odgromowa, rzut dachu
Numer rysunku:	Skala: 1:100	Format: A1 (594 x 841)