

Biała Podlaska, 02.09.2021 r.

**SZP.272.387.2021**

**L.dz. 2427/21**

### **Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania pt. „*Wykonanie ścianek aluminiowych oszklonych w budynku EKO-AGRO-TECH*”

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W załączeniu treść pytania i odpowiedź.

Ze względu na zakres i termin udzielenia odpowiedzi na pytanie, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Z wyrazami szacunku**

**mgr Justyna Niewińska  
Kancelarz PSW im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej**

## **Treść pisma nr 1 z dnia 30.08.2021 r.**

### **Pytanie nr 1**

W specyfikacji technicznej jest mowa o profilu aluminiowym o głębokości minimum 50 mm. Jesteśmy producentem stolarki w systemach ALUPROF Bielsko Biala i w tych systemach ścianki wewnętrzne mają głębokość zabudowy 45 mm. MB-45.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego systemu w tym postępowaniu?

### **Odpowiedz nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na zabudowę o grubości 45 mm. Ścianki umiejscowione będą w przejściach komunikacyjnych, a dodatkowo będą w nich montowane drzwi dlatego też wymagana jest duża sztywność ścianek.