

Biała Podlaska, 01.03.2022 r.

SZP.272.105.2022**L.dz. 671/22****Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania pt. „Wykonanie projektu i na tej podstawie montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu Domu Studenta”

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi. Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy, informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w zakresie:

Pkt. 20.1.4.3.1. SWZ:**Było:**

20.1.4.3.1. opracowaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami pozwoleń / zgłoszeń, obejmującej zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 49,00 kWp;

Jest:

20.1.4.3.1. opracowaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami pozwoleń / zgłoszeń, obejmującej zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 35,00 kWp;

Pkt. 20.1.4.3.2. SWZ:**Było:**

20.1.4.3.2. wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej obejmującej zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 49,00 kWp.

Jest:

20.1.4.3.2. wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej obejmującej zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 35,00 kWp.

Dodaje się załącznik nr 5e i 5f dokumentacji projektowej.

Z uwagi na zakres i termin udzielonych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku**mgr Justyna Niewińska
Kanclerz ABNS im. Jana Pawła II**

Treść pisma nr 1 z 22.02.2022 r.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie posiada i nie przewiduje wykonania opinii konstrukcyjnej potwierdzającej możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?

Odpowiedź nr 3

Czynności związane z montażem licznika dwukierunkowego przez OSD będą miały wpływ na pozytywny odbiór robót (kompletność dokumentacji zgłoszeniowej i akceptacja jej przez OSD).

Pytanie nr 4

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 4

Na wskazanych dachach jest sprawna instalacja odgromowa zgodna z istniejącymi przepisami.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź nr 5

We wskazanym obiekcie istnieje Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu [PWP]. Wyłącznik zlokalizowany jest przy wejściu do budynku (przycisk ROP) jego użycie powoduje wyzwolenie rozłącznika DPX-I 630A w tablicy TG-1 oraz rozłącznika DPX-I 250A w tablicy TG-2. Rozłączniki wyposażone są w wyzwalacze wzrostowe. Zadziałanie wyłącznika pozbawia napięcia cały budynek.

Jednocześnie potwierdzamy że projektowaną instalacje PV należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyposażony w:

- ręczny przycisk uruchamiający z sygnalizacją zadziałania w postaci dwóch diód LED zlokalizowany w pobliżu istniejącego przy wejściu głównym i odpowiednio oznaczony

- rozłączników izolacyjnych DC z wyzwalaczami wzrostowymi i stykami pomocniczymi zlokalizowanych w rozdzielni DC na dachu.

Pytanie nr 6

W jaki sposób Zamawiający zweryfikuje spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i dysponowania osobami, przed podpisaniem umowy, skoro nie wymaga podmiotowych środków dowodowych?

Odpowiedź nr 6

Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Jednocześnie informuję, iż Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 18.4. SWZ.

Pytanie nr 7

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej??

Odpowiedź nr 7

Wskazany obiekt nie jest objęty jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej.

Pytanie nr 8

Przedmiotem zamówienia są 2 instalacje 35 kW. Czy Zamawiający przewiduje podłączenie ich do dwóch oddzielnych liczników? Treść PFU sugeruje, że jest to jeden licznik. Jeżeli instalacja miałaby być podłączona pod jeden licznik, to nie byłaby mikroinstalacją. Jej wykonanie wymagałoby Projektu Budowlanego, oraz Pozwolenia na Budowę. Prosimy o wskazanie umiejscowienia rozdzielni i licznika.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający przewiduje podłączenie instalacji do dwóch oddzielnych liczników.

Treść pisma nr 2 z 22.02.2022 r.**Pytanie nr 9**

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu i odebraniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

1. opracowaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami pozwoleń / zgłoszeń, obejmującej zakres wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 49,00kWp

W jakim celu jest ujęty ten zapis ??? Do instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp nie jest wymagany projekt budowlany i wykonawczy.

Odpowiedź nr 9

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektu i na tej podstawie wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Treść pisma nr 3 z 22.02.2022 r.**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie budżetu na finansowanie tego postępowania przetargowego?

Odpowiedź nr 10

Decyzja o ewentualnym zwiększeniu środków zostanie podjęta po otwarciu złożonych ofert.

Pytanie nr 11

Czy z uwagi na ograniczony budżet Zamawiający dopuszcza podział tego postępowania przetargowego na dwa zadania?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie dopuszcza podziału przedmiotu zamówienia na dwa zadania.

Treść pisma nr 4 z 01.03.2022 r.**Pytanie nr 12**

W SWZ ust. 17. Opis kryteriów oceny ofert - we wzorze służącym do obliczania punktacji przyznawanej za udzieloną gwarancję jest błąd. Ilość lat dodatkowego okresu udzielonej gwarancji powinna być przemnożona przez 40 pkt, a nie jak widnieje w SWZ, przez 8 pkt.

Odpowiedź nr 12

Wzór wskazany w Specyfikacji Warunków zamówienia jest prawidłowy. Wykonawca, który zaproponuje dodatkową 5 - letnią gwarancję otrzyma 40 pkt. ($5 \times 8 = 40$ pkt.), w przypadku zaoferowania dodatkowej np. 2 - letniej gwarancji Wykonawca otrzyma 16 pkt. ($2 \times 8 = 16$ pkt.)

Pytanie nr 13

Pkt. 21.1. SWZ Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Pkt 20.1.4 SWZ Zamawiający określa warunki jakie musi spełnić Oferent w zakresie kadry technicznej oraz wcześniej wykonanych robót.

Prosimy o informację jak należy potwierdzić spełnianie postawionych przez Zamawiającego warunków, jeśli Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych?

Odpowiedź nr 13

Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Jednocześnie informuję, iż Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 18.4. SWZ.