

Biała Podlaska, 24.10.2022 r.

SZP.272.708.2022**L.dz. 3203/22****Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania pt. „Montaż ogrodzenia na terenie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II”

Postępując zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ. W załączeniu treść pytań i odpowiedzi.

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy, informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w zakresie pkt. 2.1.1. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - ST.02 Roboty ogrodzeniowe, stanowiącej załącznik nr 5a do SWZ:

Było:**2.1.1. Panele:**

- Kolor: ocynkowany ZN i malowany proszkowo na kolor uzgodniony z Inwestorem;
- Wysokość panelu 1730 mm;
- Wymiary oczka 70x200 mm;
- Średnica drutu minimum 4 mm;
- Szerokość 2500 mm;
- Materiał: stal;

Jest:**2.1.1. Panele:**

- Kolor: ocynkowany ZN i malowany proszkowo na kolor uzgodniony z Inwestorem;
- Wysokość panelu 1730 mm;
- Wymiary oczka w przedziale 50-70x200 mm;
- Średnica drutu minimum 4 mm;
- Szerokość 2500 mm;
- Materiał: stal;

W załączaniu załącznik nr 5a uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Z uwagi na zakres i termin udzielonych odpowiedzi, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor ABNS im. Jana Pawła II

Treść pisma nr 1 z 20.10.2022 r.

Dotyczy: montaż ogrodzenia na terenie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (Znak sprawy: SZP.272.708.2022).

Pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej wskazują Państwo, że ogrodzenie ma zostać wykonane z paneli o oczku 70x200 mm.

Proszę o informację czy zaakceptują Państwo panele o oczku 50x200 mm. Jest to standardowy wyrób, w ofercie wielu producentów. Nie odbiega wizualnie od paneli 70x200mm.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o oczku w przedziale 50-70x200 mm.