

Biała Podlaska 07.10.2016 r.

**SZP-232-415/PN/2016**  
**L.dz. 2087/16**

**Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania pt.: „Wykonanie i zamontowanie trybuny sportowej zamawianej na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”

Postępując zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, niniejsze odpowiedzi należy traktować jako zmianę SIWZ.

W załączeniu przesyłam treść pytania i odpowiedzi. Z uwagi na termin udzielenia odpowiedzi termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Z wyrazami szacunku**

**dr Dorota Karwacka**  
**Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II**  
**w Białej Podlaskiej**

### **Treść pisma nr 1 z 04.10.2016 r.**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie trybuny o zmienionych wymiarach:

1. Stopniowanie - 20 cm;
2. Głębokość \_2x77,5 cm;
3. Rozstaw szczebli poręczy - 13 cm?

### **Odpowiedź na pismo nr 1 z 04.10.2016r.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

### **Treść pisma nr 2 z 05.10.2016 r.**

#### **Pytanie nr2**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie trybuny równoważnej spełniającej wszystkie wymagania SIWZ?

### **Odpowiedź na pismo nr 2 z 05.10.2016 r.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Treść pisma nr 3 z 07.10.2016 r.**

#### **Pytanie nr 3**

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na trybuny sportowej na konstrukcji stalowej ocynkowanej, w której niektóre parametry są inne niż na przekroju będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ, w szczególności:

- głębokość stopnia 85 cm (zamiast 90)
- wysokość stopnia 20 cm (zamiast 23 cm, przy czym wysokość podkolanowa jest taka sama 45 cm)
- wysokość oparcia 32 cm (zamiast 25 cm).
- zamianę barierki bocznej wypełnionej drążkami na poręcz, jak na zdjęciu poniżej:



**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 35 do 60 dni.

**Odpowiedź na pismo nr 3 z 07.10.2016 r.**

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany o ile spełniają warunki specyfikacji, bezpieczeństwa i bhp.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.