

Załącznik nr1, Bilans powietrza wentylacyjnego

poziom parteru

Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia	kubatura	krotność wymian na godzinie	Ilość powietrza nawiewanego	Ilość powietrza wywiewanego	Nr centrali
		[m2]	[m3]	[n/h]	[m3/h]	[m3/h]	
100	Komunikacja	66,83	207,17	1,5	360	360	C1
101	Sala wykładowa	46,08	142,85	3	430	430	C1
102	Gabinet	14,74	45,69	3	140	140	C1
103	Sala wykładowa	47,02	145,76	3	440	440	C1
104	Sala wykładowa	46,71	144,80	3	440	440	C2
105	Sala wykładowa	46,76	144,96	3	440	440	C2
K1	korytarz	66,6	206,46	1,5	310	310	C2
H1	hall	50,94	152,82	1,5	220	220	C2
WC3	WC Damskie	15,03	46,59	wg wym. przyborów	170	170	C3
WC2	WC Męskie	14,61	45,29	wg wym. przyborów	170	170	C3
WC1	WC NPS	14,04	43,52	wg wym. przyborów	100	100	C3
106	Dyrekcja	14,74	45,69	1,5	70	70	C5
107	Pokój socjalny	13,65	42,32	3	130	130	C5
108	Jadalnia	15,76	48,86	3	150	150	C5
109	Żłobek	45,98	142,54	2	300	300	C5
110	Żłobek	30,96	95,98	2	200	200	C5
111	Żłobek	15,07	46,72	2	105	105	C5
112	Żłobek	30,41	94,27	2	190	190	C5
K2	Korytarz	66,6	206,46	1,5	340	340	C5
113	Recepcja	12,6	39,06	1,5	70	70	C5
H2	Hall	59,16	177,48	1,5	240	240	C3
				Razem	5015	5015	

poziom pierwszego piętra

Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia	kubatura	krotność wymian na godzinie	Ilość powietrza nawiewanego	Ilość powietrza wywiewanego	Nr centrali
		[m2]	[m3]	[n/h]	[m3/h]	[m3/h]	
H1	Hall (szatnia)	83,4	258,54	4	1040	1040	C1
201	Sala zajęć	50,66	157,046	3	480	480	C1
202	Gabinet	16,7	51,77	1,5	80	80	C1
203	Sala wykładowa	51,76	160,456	3	490	490	C1
204	Sala wykładowa	51,31	159,061	3	480	480	C2
205	Sala wykładowa	51,31	159,061	3	480	480	C2
206	Sala zajęć	33,51	103,881	3	320	320	C2
K1	klatka schodowa	19,53	60,543	1,5	90	90	C2
K1	korytarz	94,82	237,05	1,5	360	360	C2
WC3	WC Damskie	16,48	51,088	wg wym. przyborów	220	220	C3
WC2	WC Męskie	16,1	49,91	wg wym. przyborów	190	190	C3
WC1	WC NPS	15,86	49,166	wg wym. przyborów	150	150	C3
207	Gabinet	16,7	51,77	1,5	80	80	C4
208	Sala zajęć	33,73	104,563	3	320	320	C4
209	Sala zajęć	33,4	103,54	3	320	320	C4
210	Sala wykładowa	51,48	159,588	3	480	480	C4
211	Sala wykładowa	51,32	159,092	3	480	480	C4
H2	Hall	80,73	250,263	1,5	370	370	C3
212	Sala ćwiczeń	137,57	426,467	3	1500	1500	C6
214	Sala ćwiczeń	166,41	515,871	3	1560	1560	C7
K2	Korytarz	72	180	1,5	150	150	C3
				Razem	9640	9640	

poziom drugiego piętra

Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia	kubatura	krotność wymian na godzinie	Ilość powietrza nawiewanego	Ilość powietrza wywiewanego	Nr centrali
		[m2]	[m3]	[n/h]	[m3/h]	[m3/h]	
300	Gabinet	23,65	73,315	1,5	110	110	C1
301	Gabinet	20,86	64,666	1,5	100	100	C1
H1	Hall	37,61	116,591	1,5	125	125	C1
302	Sala Zajęć	50,66	157,046	3	480	480	C1
303	Gabinet	16,7	51,77	1,5	80	80	C1
304	Sala Zajęć	51,75	160,425	3	490	490	C1
305	Sala Zajęć	51,37	159,247	3	480	480	C2
306	Gabinet	16,28	50,468	1,5	80	80	C2
307	Sala Zajęć	33,4	103,54	3	320	320	C2
308	Gabinet	16,88	52,328	1,5	80	80	C2
309	pom. na sprzęt	13,01	40,331	1,5	60	60	C2
310	Gabinet	#ADR!	#ADR!	1,5	90	90	C2
311	Gabinet	16,4	50,84	1,5			C2
K1	Korytarz	96,94	242,35	1,5	370	370	C2
WC3	WC Damskie	16,47	51,057	wg wym. przyborów	150	150	C3
WC2	WC Męskie	16,1	49,91	wg wym. przyborów	190	190	C3
WC1	WC NPS	15,86	49,166	wg wym. przyborów	150	150	C3
310	Gabinet	16,68	51,708	1,5	80	80	C4
311	Gabinet	16,4	50,84	1,5	80	80	C4
312	Gabinet	16,27	50,437	1,5	80	80	C4
313	Gabinet	16,6	51,46	1,5	80	80	C4
314	Gabinet	16,08	49,848	1,5	80	80	C4

315	Gabinet	16,37	50,747	1,5	80	80	C4
316	Gabinet	16,07	49,817	1,5	80	80	C4
317	Gabinet	16,2	50,22	1,5	80	80	C4
318	Gabinet	16,1	49,91	1,5	80	80	C4
319	Gabinet	16,43	50,933	1,5	80	80	C4
320	Gabinet	16,18	50,158	1,5	80	80	C4
H2	Hall	36,75	113,925	1,5	170	170	C3
K2	Korytarz	72,22	223,882	1,5	340	340	C3
321	Sala Zajęć	43,25	134,075	1,5	200	200	C4
				Razem	4945	4945	
				Razem dla całego budynku	19600	19600	