

Zapotrzebowanie na moc chłodnicza

Lp.	Nr pomieszczenia	Pomieszczenie	Moc chłodnicza [kW]
1	201	SALA OP. PIEŁĘG. WYSOKIEJ WIERNOŚCI	7,1
2	202	POM. KONTROLNE-STEROWNIA	2,5
3	203	SALA OP. PIEŁĘG. WYSOKIEJ WIERNOŚCI	7,1
4	204	SALA EGZAMINACYJNA OSCE	3,4
5	204	SALA EGZAMINACYJNA OSCE	3,4
6	205	SALA UMIEJĘTNOŚCI PIEŁĘGNIARSKICH	7,1
7	206	SALA UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH	5,2
8	207	SALA ĆWICZENIOWA ALS	2,5
9	208	SALA ĆWICZENIOWA ALS	5,2
10	209	SALA ĆWICZENIOWA BLS	5,2

Klimatyzatory (jednostki zewnętrzne i odpowiadające im jednostki wewnętrzne) dane techniczne:

Nr pomieszczenia			202/207	204	206/208/209	201/203/205
Klasa energetyczna	chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Poziom ciśn. akust.	jedn. wewnętrzna	dB(A)	25	26	23	31
	jedn. zewnętrzna		53	55	57	59
Zasilanie	jedn. zewnętrzna	V, Hz, Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1

